



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия СКРЦ МЧС России +7 (879) 339-99-99,
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания +7(8672) 75-84-32)

Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району

(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 2 /1/ 4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад № 16

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 2 от «23» января 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут «01» февраля 2018 года; с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут «13» февраля 2018 года и с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут «21» февраля 2018 года проведена проверка

заместителем главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Панасенко Виталий Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания, расположенного по адресу: РСО – Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, д.39

совместно с: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

учреждения – детский сад №16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания Зимовец Еленой Петровной, начальником ОНТ и ЛК УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания подполковником внутренней службы Беляевым Евгением Викторовичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не установлена система автоматического	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 «Технический	01.06.2018г.	

	обнаружения первоначальных факторов пожара.	регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; стр.18 Декларации пожарной безопасности №90 230 825-ТО-388 зарегистрированной ОНД по Моздокскому району) (Данное нарушение влияет на своевременность обнаружения первоначальных факторов пожара и включение системы оповещения детей и сотрудников образовательного учреждения. Нарушение допущено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детский сад №16 ст.Луковская Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания);		
2.	Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»;ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях») Эвакуационные выходы из помещений не обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 43 ППР РФ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" стр.24 Декларации пожарной безопасности №90 230 825-ТО-388 зарегистрированной ОНД по Моздокскому району) (Данное нарушение влияет на своевременность оповещения детей и сотрудников образовательного учреждения при возникновении пожара. Нарушение допущено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детский сад №16 ст.Луковская Моздокского района РСО – Алания);	01.06.2018г.	
3.	На объектах защиты допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»;ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 «д» ППР РФ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", стр.35 Декларации пожарной безопасности №90 230 825-ТО-388 зарегистрированной ОНД по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания) (Данное нарушение влияет на скорость распространения опасных факторов пожара. Нарушение допущено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детский сад №16 ст.Луковская Моздокского района РСО-Алания).	01.06.2018г.	
4.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»;ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 35 ППР РФ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", стр.36 Декларации пожарной безопасности №90 230 825-ТО-388 зарегистрированной ОНД по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания) (Данное нарушение влияет на скорость эвакуации детей и сотрудников. Нарушение допущено	01.06.2018г.	

		Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детский сад №16 ст.Луковская Моздокского района РСО – Алания);	
5.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (расчеты не представлены)	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 20 ППР РФ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", стр.34 Декларации пожарной безопасности №90 230 825-ТО-388 зарегистрированной ОНД по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания) (Данное нарушение влияет на проведение аварийно-спасательных работ. Нарушение допущено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детский сад №16 ст.Луковская Моздокского района РСО– Алания);	01.06.2018г.
6.	Части здания различной функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами (здания АМС не отделено от здания детского сада противопожарной преградой)	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.7.1, п.7.4 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; стр.26 Декларации пожарной безопасности №90 230 825-ТО-388 зарегистрированной ОНД по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания) (Данное нарушение влияет на скорость распространения пожара. Нарушение допущено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детский сад №16 ст.Луковская Моздокского района РСО – Алания);	01.06.2018г.
7.	Допускается отделка путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянные полы, сертификат не представлен)	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; стр.26 Декларации пожарной безопасности №90 230 825-ТО-388 зарегистрированной ОНД по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания) (Данное нарушение влияет на скорость распространения пожара и возможность эвакуации. Нарушение допущено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детский сад №16 ст.Луковская Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания);	01.06.2018г.
8.	Допускается использование плит, работающих на газообразном топливе	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.55 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; стр.26 Декларации пожарной безопасности №90 230 825-ТО-388 зарегистрированной ОНД по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания) (Данное нарушение влияет на безопасную эксплуатацию пищеблока. Нарушение допущено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детский сад №16 ст.Луковская Моздокского района РСО– Алания);	01.06.2018г.
9.	Помещения, класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., не обеспеченно вторым	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.12* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; стр.26 Декларации пожарной безопасности №90 230 825-ТО-388 зарегистрированной ОНД по Моздокскому району УНД и ПР	01.06.2018г.

	эвакуационным выходом	ГУ МЧС России по РСО-Алания) (Данное нарушение влияет на эвакуацию. Нарушение допущено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детский сад №16 ст.Луковская Моздокского района РСО – Алания);	
10	Двери кладовых для хранения горючих материалов, в детских дошкольных учреждениях не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен)	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 <u>СНиП 2.08.02-89*</u> «Общественные здания и сооружения»; стр.26 Декларации пожарной безопасности №90 230 825-ТО-388 зарегистрированной ОНД по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания) (Данное нарушение влияет на эвакуацию. Нарушение допущено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детский сад №16 ст.Луковская Моздокского района РСО-Алания)	01.06.2018г.
11	Объект не обеспечен противопожарным водосточником, обеспечивающий требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2.11 <u>СНиП 2.04.02-84*</u> «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; стр.26 Декларации пожарной безопасности № 90 230 825-ТО-388 зарегистрированной ОНД по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания). (Данное нарушение влияет на возможность проведения аварийно-спасательных работ. Нарушение допущено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детский сад №16 ст. Луковская Моздокского района РСО-Алания)	01.06.2018г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Моздокского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получила:



(подпись)

В.В. Панасенко

(подпись)

Заведующая МБДОУ –
детский сад № 16 ст. Луковской

Зимова Елена Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » февраля 2018 года.