



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 4 /1/6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению-детский сад № 16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуальный предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 4 от «23» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут «01» февраля 2019 года; с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут «27» февраля 2019 года проведена проверка

заместителем главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Панасенко Виталий Владимировичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания, расположенного по адресу: РСО – Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, д.39

совместно с: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания Зимовец Еленой Петровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара.	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и	01.02.2020г.	

		автоматической пожарной сигнализацией);		
2.	Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)	01.02.2020г.	
3.	Эвакуационные выходы из помещений не обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 43 ППР РФ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"		
4.	Части здания различной функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами (здания АМС не отделено от здания детского сада противопожарной преградой)	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.7.1, п.7.4 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";	01.02.2020г.	
5.	Допускается отделка путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянные полы, сертификат не представлен)	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";	01.02.2020г.	
6.	Допускается использование плит, работающих на газообразном топливе	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.55 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;	01.02.2020г.	
7.	Помещения, класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., не обеспечены вторым эвакуационным выходом	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.12* СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";	01.02.2020г.	
8.	Двери кладовых для хранения горючих материалов, в детских дошкольных учреждениях не имеют предел огнестойкости не менее	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;	01.02.2020г.	

	0,6 ч. (сертификат не представлен)		
9.	Объект не обеспечен противопожарным водосточником, обеспечивающий требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2.11 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»);	01.02.2020г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Моздокского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



В.В. Панасенко

(подпись)

« 27 » февраля 2019 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

Заведующая МБДОУ –
детский сад № 16 ст. Луковской

Зимовец Елена Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

« 27 » февраля 2019 г.