



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)
e-mail: ond.mozdok@yandex.ru)

Предписание № 111/1/75
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детский сад № 16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, сад № 16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору №111 от «27» октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут «02» ноября 2020 года и с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут «05» ноября 2020 года проведена проверка

государственным инспектором Моздокского района по пожарному надзору капитаном (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по внутренней службы Пикарским Александром Вячеславовичем помещений и территории пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания, расположенного по адресу: РСО – Алания, Моздокский район, ст.Луковская, ул. Усанова 39 совместно с: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания Зимовец Еленой Петровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

учреждения – детский сад № 16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания Зимовец Еленой Петровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара.	ст. 46, ФЗ-184; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123; НПБ 110-03	1.11.2021г	
2.	Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 46, ФЗ-184; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123; НПБ 104-03	1.11.2021г	

3.	Эвакуационные выходы из помещений обозначить световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.	п. 43 ППР РФ N 390	1.11.2021г	
4.	Части здания различной функциональной пожарной опасности разделить противопожарными преградами	ст. 46, ФЗ-184; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123; п.7.1, п.7.4 СНИП 21-01-97*	1.11.2021г	
5.	не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 46, ФЗ-184; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123; п. 6.25* СНИП 21-01-97*	1.11.2021г	
6.	Не допускать использование плит, работающих на газообразном топливе	ст. 46, ФЗ-184; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123; п.3.55 СНИП 2.08.02-89*	1.11.2021г	
7.	Помещения, класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., обеспечить вторым эвакуационным выходом	ст. 46, ФЗ-184; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123; п. 6.12* СНИП 21-01-97*	1.11.2021г	
8.	Двери кладовых для хранения горючих материалов, в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	ст. 46, ФЗ-184; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123; п.1.82 СНИП 2.08.02-89*	1.11.2021г	
9.	Объект обеспечить противопожарным водосточником, обеспечивающий требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.	ст. 46, ФЗ-184; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123; п.2.11 СНИП 2.04.02-84*	1.11.2021г	
10.	Обеспечить проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п.21 ППР РФ N 390	1.11.2021 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Моздокского района по пожарному надзору
капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись) А.В. Пикарский



«05» _____ 2020 г.

Предписание для исполнения получила:

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания
Зимовец Елена Петровна
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

« » _____ 2020 г.