



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,

номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 21/1/21

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению-детский

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

сад № 16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алаания

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алаания по пожарному надзору № 21 от «26» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут «1» апреля 2021 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут «16» апреля 2021 года проведена проверка

главным государственным инспектором Моздокского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

подполковником внутренней службы Панасенко Виталий Владимировичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алаания, расположенного по адресу: РСО – Алаания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, д.39

совместно с: ИО заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Ного учреждения – детский сад №16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алаания Книжниковой Т.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара во всех зданиях и сооружениях.	НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и	15.04.2022г.	

		автоматической пожарной сигнализацией»).		
2.	Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре во всех зданиях и сооружениях.	НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»).	15.04.2022г.	
3.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	(п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	15.04.2022г.	
4.	Части здания различной функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами (здания АМС не отделено от здания детского сада противопожарной преградой)	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.7.1, п.7.4 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";	15.04.2022г.	
5.	Допускается отделка путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянные полы, сертификат не представлен)	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";	15.04.2022г.	
6.	Помещения, класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., не обеспечены вторым эвакуационным выходом	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.12* СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";	15.04.2022г.	
7.	Объект не обеспечен противопожарным	(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2,	15.04.2022г.	

	водоисточником, обеспечивающий требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.	п.3, п.4; ст.6; ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2.11 <u>СНиП 2.04.02-84*</u> «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;		
8.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	(п.48 Постановление Правительства Российской Федерации От 16.09.2020 № 1479 "Об Утверждении Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации).	15.04.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор

Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

В.В. Панасенко

(подпись)

«16» апреля 2021г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

ИО заведующей

Книжникова Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«16» апреля 2021г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Книжникова Татьяна Николаевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022