

Сведения о проверке размещены в ФГИС ЕРКНМ

учётный номер 15230061000205576896 от 30.03.2023

Согласование с органом прокуратуры:
согласование требуется



МЧС РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

Предписание об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности № 32/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад №16 ст. Луковская Моздокского района Республики Северная Осетия-Алаания

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контроль(надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алаания по пожарному надзору — заместителя начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания капитана внутренней службы Котиковой Ксении Николаевны № 32 от 30.03.2023 года, «07» апреля 2023 г., с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. ., инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России РСО-Алаания старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной (должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) проведено выездная внеплановая проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №16 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осетия-Алаания

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ ДС № 16 Книжникова Татьяна Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 «248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований по-	Отметка о выполнении
---------------	--	--	---	----------------------

			жарной безопасно- сти	
1.	Обеспечить все помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	10.04.2024	
2.	Части здания различной функциональной пожарной опасности разделить противопожарными преградами	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.7.1 п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	10.04.2024	
3.	Обеспечить объект противопожарным водоисточником, обеспечивающий требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.	ст.46, Ф3-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.11 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».	10.04.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подпись лица, проводившего проверку:

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР Главного управления
старший лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

«07» апреля 2023 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

Заведующая МБДОУ ДС № 16
Книжникова Т.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«07» апреля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 680520180065859554254988318067914125794009671650

Владелец Книжникова Татьяна Николаевна

Действителен с 05.12.2022 по 05.12.2023